

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор
№ 05/151.3**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 28.04.2017г., 12-00
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ГБОУ СОШ с.
Воскресенка; 443531, Россия, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица
Ленинская, дом 1; 443531, Россия, Самарская область, Волжский район, поселок Журавли,
улица Школьная, дом 1; акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору)
№ 05/151 от 28.04.2017 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения
санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
ГБОУ СОШ с. Воскресенка; 443531, Россия, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Ленинская, дом 1: СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:	
1	Обеспечить учащихся двухразовым горячим питанием (завтраки и обеды) в соответствии с требованиями п. 6.8.
2	Обеспечить ассортимент обеда в соответствии с требованиями п. 6.19.
3	Обеспечить фактический рацион питания в соответствии с утвержденным примерным меню в соответствии с требованиями п. 6.22.
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» в структурном подразделении «Детский сад «Рябинка» по адресу: 443531, Россия, Самарская область, Волжский район, поселок Журавли, улица Школьная, дом 1:	
4	Обеспечить целостность отделки стены в буфетной группы «Ясли» (на стене имеется трещина) в соответствии с требованиями п. 5.1.
5	Обеспечить исправное состояние источников искусственного освещения в буфетной, туалетной, коридоре группы «ясли»; в игровой, буфетной, раздевальной, туалетной, коридоре разновозрастной группы в соответствии с требованиями п. 7.8.
6	Оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, в месте присоединения производственных ванн к канализации в соответствии с требованиями п. 13.9
7	Оборудовать в туалетном помещении групповой отдельный водопроводный кран для технических целей в разновозрастной группе в соответствии с требованиями п. 17.3.

Срок исполнения предписания от 28.04.2017г . № 05/151.3- 15.09.2018 г.

Ответственность за выполнение предписания от 28.04.2017г. № 05/151.3

возлагается на: юридическое лицо ГБОУ СОШ с. Воскресенка

Главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков
Ведущий специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



О. Г. Чердакова

Д. М. Исламов

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:
Директор ГБОУ СОШ с. Воскресенка



Шуляпина Марина Петровна