

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический надзор  
№ 05/151.2**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 28.04.2017г., 12-00  
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ГБОУ СОШ с.  
Воскресенка; 443531, Россия, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица  
Ленинская, дом 1; акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/151 от  
28.04.2017 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно -  
эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
<b>СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:</b>	
1	Установить умывальные раковины в лаборантских физики и химии в соответствии с требованиями п. 4.27.
2	Предусмотреть установку двухгнездной моечной раковины (только одногнездная) и холодильника в кабинете технологии в соответствии с требованиями п. 5.12.
3	Обеспечить горячим и холодным водоснабжением лаборантские кабинетов физики, химии в соответствии с требованиями п. 8.1., п. 8.2.
<b>СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:</b>	
4	Обеспечить технологию мытья кухонной посуды: отсутствует шланг с душевой насадкой для ополаскивания горячей проточной водой с температурой не ниже 65 <sup>0</sup> С в соответствии с требованиями п. 5.8.
5	Обеспечить технологию мытья столовой посуды: отсутствует шланг с душевой насадкой для ополаскивания горячей проточной водой с температурой не ниже 65 <sup>0</sup> С в соответствии с требованиями п. 5.10.
6	Обеспечить технологию мытья чашек, стаканов, бокалов: отсутствует шланг с душевой насадкой для ополаскивания горячей проточной водой с температурой не ниже 65 <sup>0</sup> С в соответствии с требованиями п. 5.11.

**Срок исполнения предписания от 28.04.2017г. № 05/151.2 - 15.08.2018 г.**

Ответственность за выполнение предписания от 28.04.2017г. № 05/151.2 возлагается на:  
юридическое лицо ГБОУ СОШ с. Воскресенка  
Главный специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и подростков



О. Г. Чердакова

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и